

# Protokoll

## Funktionsprüfung Unterdruck-Leckanzeiger

### Standort der Anlage

Firma \_\_\_\_\_

Vor- / Nachname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

**Produkt**  LAZ-04/1 (HV)  Eurovac HV

Verwendbarkeitsnachweis:  
Z-65.22-4 oder CE oder ÜHP

LAZ-04/3 (NV)  Eurovac NV

Verwendbarkeitsnachweis:  
Z-65.22-382 oder CE oder ÜHP

### Seriennummer

\_\_\_\_\_

**Messung** Die Messung der Schaltpunkte ergab folgende Drücke:

Alarm ein: \_\_\_\_\_ mbar      Pumpe ein: \_\_\_\_\_ mbar

Alarm aus: \_\_\_\_\_ mbar      Pumpe aus: \_\_\_\_\_ mbar

- Checkliste**
- Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.
  - Bei Überschreiten des Alarmdrucks erfolgte optischer und akustischer Alarm.
  - Beim Betätigen der Prüftaste erfolgte optischer und akustischer Alarm.
  - Der akustische Alarm ist quittierbar.
  - Die Betriebs- und die Alarmleuchte sind in Funktion.
  - An den Tiefpunkten der Schlauchleitungen sind Kondensatgefäße montiert. Diese sind ggf. entleert.

**Geprüft am:** \_\_\_\_\_

**Fachbetrieb nach WHG (A w S V):**

Firma \_\_\_\_\_

Vor- / Nachname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Stempel